



Gorlice, dnia 22.06.2018 r.

PZD.272.5.2018

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1390 K, będącej częścią ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowiska, przejścia graniczne, teren inwestycyjny w powiecie gorlickim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – spr

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm./ przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi w/w zamówienia, jednocześnie informuje o zmianie SIWZ dokonanej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - poprawy SIWZ tj. przekroju i opisu technicznego w zakresie właściwej grubości dla warstwy ścieralnej konstrukcji jezdni i poszerzenia:

Treść zapytania 1:

W związku ze sprzeczną informacją grubości warstwy ścieralnej mma SMA (w części rys. techn.-gr 5 cm, natomiast w części opisowej projektu budowlano-wykonawczego gr.4 cm), prosimy o podanie właściwej grubości dla warstwy ścieralnej konstrukcji jezdni i poszerzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Właściwa grubość dla warstwy ścieralnej konstrukcji jezdni i poszerzenia wynosi 4 cm.

W załączeniu poprawiony przekrój i opis techniczny.

Treść zapytania 2:

Prosimy o podanie największego wymiaru ziarna D w mma dla warstwy wiążącej i ścieralnej, które należy wbudować oraz rodzaju lepiszcza asfaltowego dla SMA

Odpowiedź Zamawiającego:

Warstwa wiążąca i wyrównawcza – AC 16W, asfalt 35/50 (D=16mm)

Warstwa ścieralna - SMA11, asfalt PNB 45/80-55 (D=11,2mm)

Termin składania ofert pozostaje bez zmian!!

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Gorlicach
Marek Machowski