

Gorlice, dnia 19.02.2020 r.


PZD.272.1.2020

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **Wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg powiatowych w 2020 roku przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm./ udostępnia wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ i udziela wyjaśnień:

Treść wniosku/zapytania: Czy wykonawca obligatoryjnie winien dysponować samochodową skrapiaarką do bitumu o pojemności 5000 dm³ jeśli posiada remonter gwarantujący wbudowanie ok. 12 Mg emulsji wraz z odpowiednią ilością grysów na dobę?

Odpowiedź Zamawiającego: Wykonawca obligatoryjnie musi posiadać remontery drogowe do likwidacji ubytków nawierzchni przy zastosowaniu grysów i emulsji asfaltowej w ilości gwarantującej wbudowanie minimum 7,5 Mg emulsji wraz z odpowiednią ilością grysów na dobę. Dodatkowy sprzęt traktowany jest opcjonalnie.

Z-ca DYREKTORA

Jan Filipiak