

**POWIATOWY ZARZĄD  
DROGOWY**

38-300 Gorlice, ul. Michalusa 18  
tel./fax 18 35-24-002/ 18 35-24-011

Gorlice, dnia 31.07.2020 r.

PZD.272.3.2020

**dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:  
Przebudowa drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica  
Państwa: Część I w km 0+874 - 0+987 Część II w km 0+987 - 2+426**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm./ udostępnia wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ i udziela wyjaśnień:

**Treść wniosku nr 1:**

1. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę konstrukcji drogowej na inną, równoważną?  
**Zamawiający NIE dopuszcza zamiany konstrukcji drogowej.**
2. W przedmiarze pozycja 90d.2.1.7. zakłada wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8cm w ilości 162m<sup>2</sup>. Wspomniana ilość nie jest uwzględniona ani w rozbiórkach, ani przy profilowaniu oraz podbudowie z kruszyw łamanych pod chodnik. Czy wykonawca powinien uwzględnić to w kalkulacji?  
**TAK, wykonawca powinien to uwzględnić.**
3. W przedmiarze przyjęto wbudowanie krawężnika betonowego, natomiast w projekcie krawężnika granitowego. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności  
**Należy przyjąć krawężnik betonowy.**
4. W STWIORB dla elementów brukarskich podano nasiąkliwość na poziomie:  
- kostka brukowa betonowa - nie więcej niż 5%  
- krawężnik betonowy - 4% (podane przy parametrach betonu do produkcji)  
Prosimy o dopuszczenie wg norm PN-EN1340 i PN-EN1338 (na które powołuje się STWIORB) asortymentu o nasiąkliwości ≤ 6%, co stanowi standardową deklarowaną nasiąkliwość wśród dostawców/producentów prefabrykatów betonowych.  
**Zamawiający dopuszcza asortyment o nasiąkliwości ≤ 6%.**
5. W nawiązaniu do wydłużonego okresu gwarancyjnego, będącego jednym z kryterium przy wyborze oferty prosimy o wyłączenie z tego okresu następujących robót:  
- Malowanie grubowarstwowe – Proponujemy zapis o 36 miesiącach rękojmi.  
**Zamawiający wyłącza okres gwarancji na malowanie grubowarstwowe z kryterium wyboru oferty. Okres gwarancji wynosić musi 60 m-cy.  
Zamawiający dokonał zmiany SIWZ w tym zakresie – w załączeniu.  
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**
6. Czy Zamawiający zezwala na wykorzystanie materiałów pochodzących z rozbiórki do ponownego wykorzystania na budowie? (między innymi destrukta asfaltowy)  
**Wykorzystanie materiałów z rozbiórki regulują zapisy umowne (§ 6 Umowy). Projekt umowy stanowi załącznik do SIWZ.**
7. Proszę o wskazanie kolejności ważności dokumentów, które winny być podane w „kontraktowych warunkach ogólnych” (ogólnych warunkach umowy).  
**1.Przedmiar  
2.STWiORB  
3. Projekt**

**Treść wniosku nr 2:**

1. Proszę o określenie rodzaju (granit, beton) i wymiarów krawężnika drogowego.

***Krawężnik betonowy, wymiary 20x30x100***

2. Czy przejście dla pieszych w km 1+152 należy oświetlić? Jeżeli tak, to proszę o określenie warunków.

***Przejście należy doświetlić z istniejącej sieci. Zamawiający przekaze dokumentację projektową na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonawca powinien skalkulować w ofercie koszty wykonania i montażu doświetlenia przejścia dla pieszych.***

**Z-ca DYREKTORA**

*Renata Żegleń*