

Gorlice, dnia 15.03.2022 r.

PZD.272.2.2022

dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: ***Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2022 roku przy użyciu emulsji asfaltowej i gryków bazaltowych***

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz.U. 2021.1129 z późn. zm./ przekazuje treść zapytania dot. treści SWZ oraz udziela wyjaśnień:

**Zapytanie 1.**

Prośba o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej stosowania emulsji kationowej modyfikowanej szybko rozpadowej klasy K1-65 MP. W Specyfikacji Warunków Zamówienia jest zapis o stosowaniu w/w emulsji na wszystkich drogach powiatowych, natomiast w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych jest zapis o stosowaniu w/w emulsji na drogach powiatowych o ruchu większym od średniego. Jeżeli należy stosować w/w emulsję na drogach powiatowych o ruchu większym od średniego prosimy o wskazanie tych dróg?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Przy remoncie cząstkowym nawierzchni na wszystkich drogach objętych zamówieniem należy stosować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybko rozpadowe klasy K1-65 MP.