

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 439 70 29

Gazownia w Gorlicach
ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice
tel. 12 628 19 97
gazownia.gorlice@psgaz.pl

Firma Usługowo-Budowlana
mgr inż. Marcin Wszolek
Zdynia 1
38-315 Uście Gorlickie

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.0053.763.032.23

Gorlice, 21.03.2023

Dot.: Uzgodnienie projektu przebudowy drogi powiatowej nr DP 1391K Ciężkowice – Staszkówka – Moszczenica w zakresie budowy chodnika drogi powiatowej w km 11+915 do 12+512 strona prawa w miejscowości Moszczenica.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie j/w Gazownia w Gorlicach uzgadnia przedmiotowy projekt z następującymi uwagami:

1. W zakresie objętym w/w projektem w ciągu drogi km 12+060,5 posadowiony jest czynny gazociąg średniego ciśnienia PE_{dn90} w rurze osłonowej PE, dla którego szerokość strefy kontrolowanej odnośnie projektowanego uzbrojenia nad i podziemnego wynosi 1,0 m (po 0,5 m od osi gazociągu).
2. W strefie kontrolowanej gazociągu nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania
3. Projektowany chodnik wzdłuż DP 1391K (strona prawa) oraz projektowana w ciągu w/w chodnika kanalizacja deszczowa - kolektor DN600 kolidują - krzyżuje się z w/w gazociągiem.
4. Przy projektowaniu uzbrojenia nad i podziemnego w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z w/w siecią gazową należy spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz. 640).
5. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu mogą być wykonane w sposób podany w §144 i w § 145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 – poz. 401). Rozpoczęcie tych robót może nastąpić w obecności przedstawiciela Gazowni w Gorlicach, którego o tym Inwestor powiadomi pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
6. Przed przystąpieniem do budowy, w miejscu w/w skrzyżowania projektowanej infrastruktury z gazociągiem, należy dokonać odkrywek gazociągu w obecności pracownika Gazowni w Gorlicach w celu lokalizacji jego przebiegu, głębokości posadowienia, stanu technicznego.

7. Prace ziemne w obrębie strefy kontrolowanej gazociągu wykonać **ręcznie** pod nadzorem pracownika Gazowni w Gorlicach.
8. W przypadku uszkodzenia gazociągu w związku z w/w pracami, Gazownia w Gorlicach wykona niezbędne prace naprawcze gazociągu na koszt Inwestora budowy.
9. Skrzyżowanie projektowanej nawierzchni drogi powiatowej i chodnika z w/w gazociągiem należy wykonać zgodnie z projektem. Należy zachować odległość pionową mierzoną od górnej zewnętrznej ścianki w/w gazociągu nie mniejszą niż 1,0 m do poziomu nawierzchni i min. 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni. W przypadku nie zachowania powyższych warunków, gazociąg należy przebudować na podstawie warunków technicznych wydanych przez Zakład Gazowniczy w Krakowie Sekcję Zarządzania Majątkiem Sieciowym ul. Bandrowskiego 16 w Tarnowie.
10. Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji deszczowej z gazociągiem należy wykonać zgodnie z projektem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami zachowując odległość w pionie minimum 0,2 m pomiędzy gazociągiem a zewnętrzną ścianką rury kanalizacji deszczowej.
11. Skrzyżowania wybudowanej nawierzchni drogi, chodnika i kanalizacji deszczowej z w/w gazociągiem podlegają odbiorowi (przed zasypaniem wykopów) przez przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na zlecenie Inwestora. Z odbioru należy sporządzić protokół.
12. Nadzór i odbiór w/w robót przez przedstawicieli Gazowni odbywał się będzie odpłatnie na zlecenie inwestora.
13. Zaprojektowane do budowy materiały i urządzenia winny posiadać certyfikat dopuszczający je do stosowania w budownictwie.
14. Całość w/w robót zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora budowy.

Fakturę za uzgodnienie prześlemy pocztą.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazowni w Gorlicach

Tadeusz Goleń

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Otrzymują:

1. Adresat + mapa, profil, przekrój 1 kpl.
2. a/a + mapa, profil, przekrój 1 kpl.

MSZ/0748