

STAROSTA GORLICKI

TFS PROJEKT	
Wpłynęło dn.	2025-03-20
L. dz.	52

Gorlice, dn. 19.03.2025 r.

Znak sprawy: GE.6630.62.2025

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 19.03.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci gazowej w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1485K Libusza - Kryg od km 3+160.20 do km 3+901.10 w m. Kryg
Lokalizacja:	Lipinki Obręb: Kryg, dz.: 1661, 1662
Wnioskodawca:	BARTUŚ ANNA ul. Szkotnia 3/40, 39-200 Dębica
Inwestor:	POWIATOWY ZARZĄD DROGOWY ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice
Przewodniczący:	Joanna Krzyszycha
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	11.03.2025 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	GAZOWNIA W GORLICACH elektroniczny	Stanowisko pozytywne Gazownia w Gorlicach opiniuje z uwagami: 1. Przed przystąpieniem do prac należy zlokalizować istniejący gazociąg, prace ziemne w strefie kontrolowanej istniejącej sieci gazowej wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Gorlicach. 2. Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji deszczowej, z istniejącym gazociągiem podlega odbiorowi (przed zasypaniem wykopów) przez przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na zlecenie Inwestora. W przypadku uszkodzenia gazociągu w związku z w/w pracami Gazownia w Gorlicach wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora. 3. W przypadku skrzyżowań realizowanych przewiertem należy dostarczyć profil przewiertu względem istniejącego gazociągu w miejscu skrzyżowania. 4. Projektowana kanalizacja deszczowa powinny być zlokalizowana poniżej gazociągu. Odległość pionowa pomiędzy ściankami krzyżujących się przewodów powinna być nie mniejsza niż 0,2 m.	Rafał Dybaś

Dokument wygenerował(a): Joanna Krzyszycha, dn. 19-03-2025 09:38:43

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		5. Prowadzenie prac należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz. 640) 6. Kąt skrzyżowania z gazociągiem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu, kanalizacji teletechnicznej, kanału ciepłowniczego, innej kanalizacji powinien wynosić minimum 60 stopni. 7. Prace ziemne w rejonie 1,5m od sieci gazowej wykonywać ręcznie, pod nadzorem pracownika właściwej Gazowni. Prace zgłosić pisemnie z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nadzór nad pracami będzie realizowany odpłatnie i potwierdzony protokołem odbioru. 8. Przebudowę gazociągu wykonać zgodnie z warunkami technicznymi PSGKR.ZMSZ.763.1168544.1.25 z dnia 05-02-2025.	
2	MSS TELEKOM	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	Orange Polska	Uczestnik nieobecny na naradzie	
4	PGE Dystrybucja RE KROSNO	Uczestnik nieobecny na naradzie	
5	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono bez uwag.	Jan Dubiel
6	POWIATOWY ZARZĄD DROGOWY W GORLICACH elektroniczny	Stanowisko pozytywne Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach uzgadnia pozytywnie trasę kanalizacji deszczowej w obrębie pasa drogowego i linii rozgraniczających od drogi powiatowej nr 1485K.	Krzysztof Jasik
7	UG Lipinki	Uczestnik nieobecny na naradzie	
Wnioskodawca			BARTUŚ ANNA

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 1744342113, 1744342114, 1744342115, 1744342116, 1744342117, 1744342118, 1744342224, M34079Dc3-SH10010.

Z upoważnienia

Joanna Krzyszycha

Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Maria
Krzyszycha

Date / Data: 2025-
03-19 09:39

Podpis przewodniczącego narady



POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.).

