

Tarnów, 05.06.2025r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Email: rafal.liro@psgaz.pl
Tel: 14 632 33 56, 885 883 139

2025-06-12	
Wpłynęło dn.	88
L. dz.	

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
ul. Józefa Michalusa 18
38-300 Gorlice

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.764.1171067.1.25

Nr uzgodnienia: 0444/25

Dot.: Uzgodnienie projektu przebudowy sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia względem przebudowy drogi powiatowej nr 1485K Libusza-Kryg w odcinku w km 3+160.20 - 3+901.10 w miejscowości Kryg.

W nawiązaniu do wniosku firmy TTS PROJEKT sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 24/29, 39-200 Dębica, w sprawie jw. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie uzgadnia przedmiotowy projekt informując, że:

1. Przesłane do uzgodnienia opracowanie odpowiada wydanym warunkom przebudowy sieci gazowej znak: PSGKR.ZMSZ.763.1168544.1.25 z dnia 05.02.2024 r.
2. Zakres niniejszego uzgodnienia obejmuje sprawdzenie zgodności opracowania z wydanymi warunkami technicznymi, sprawdzenie zastosowanych rozwiązań pod względem użytkowym i eksploatacyjnym oraz wstępne sprawdzenie poprawności projektu z obowiązującymi aktami normatywnymi. Za zastosowane rozwiązania techniczne, obliczenia oraz zgodność projektu z przepisami pełną odpowiedzialność ponosi projektant.
3. Uzgodnienie niniejsze nie obejmuje swym zakresem organizacji placu budowy oraz składowania materiałów i sprzętu budowlanego. Składowanie materiałów w pobliżu sieci gazowej należy uzgadniać z Gazownią w Gorlicach.
4. Na etapie uzgadniania projektu ustalono następującą uwagę:
 - Zastosowane kształtki elektrooporowe muszą być zgodne z regulacją „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych (wprowadzone do stosowania od dnia 20 września 2022 roku Zarządzeniem Nr 67 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z dnia 8 września 2022 roku)”.
5. Gazociąg należy przebudować z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego obowiązujących norm oraz zasad wiedzy technicznej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów:
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U RP z 2013 r. poz. 640);

- Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.
 - Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.
 - Standardów Technicznych ST-IGG-1001-1004:2023 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów” z wyjątkiem układania gazociągu metodami bezwykopowymi należy oznakowywać trasę gazociągu taśmą ostrzegawczą, a w przypadku gazociągów z PE również taśmą lokalizacyjną. W przypadku metod bezwykopowych oraz przy uzupełnianiu i odtwarzaniu istniejącego oznakowania dopuszcza się stosowanie przewodu lokalizacyjnego spełniającego wymagania określone w ST-IGG-1002:2015.
6. Prace związane z realizacją projektu należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania sieci gazowych.
 7. Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacją projektu Wykonawca sporządzi i zatwierdzi w Zakładzie Gazowniczym w Krakowie – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów kartę technologiczną wykonania gazociągu z PE. W przypadku łączenia rur stalowych metodą spawania wraz z kartą technologiczną należy zatwierdzić instrukcję technologiczną spawania rur WPS opracowaną na podstawie posiadanej uznanej technologii spawania WPQR. Prace zgrzewalnictwa/ spawalnictwa należy wykonywać zgodnie z odpowiednią instrukcją WPS.
 8. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie, ze szczególną ostrożnością w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Gorlicach.
 9. Przebudowa infrastruktury gazowej wiązała się będzie z ustanowieniem służebności przesyłu w formie aktu notarialnego na zasadach określonych w porozumieniu.
 10. Nawierzchnia terenu oraz jej podbudowa nad siecią gazową powinna być rozbierna i przepuszczająca gaz.
 11. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
 12. Nowo wybudowany odcinek sieci gazowej należy zinwentaryzować geodezyjnie zgodnie z zasadami obowiązującymi w PSG sp. z o.o.
 13. Wykonawca przygotowuje przebudowywany odcinek sieci gazowej do włączenia zgodnie z zaleceniami Gazowni oraz zapewni niezbędne materiały.
 14. Przyjęcie na majątek PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie przebudowywanego odcinka sieci gazowej nastąpi na podstawie porozumienia.
 15. Niniejsze pismo stanowi integralną część uzgodnionego opracowania.
 16. Ważność uzgodnienia określa się na 24 miesiące od daty jego wydania.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce: „O nas”.

Sprawę prowadzi: Rafał Liro tel. 14 632 33 56, 885 883 139
Sektja Zarządzania Majątkiem Sieciowym, Email: rafal.liro@psgaz.pl

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Paweł Roszkowicz

W związku z uzgodnieniem dokumentacji dotyczącej jw. w załączeniu przesyłamy do podpisu komplet dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji powyższej inwestycji:

1. 3 egz. Porozumienia.
2. 3 egz. Wzoru protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. 3 egz. Wykazu dokumentacji technicznej i formalno-prawnej.
4. 3 egz. Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Po podpisaniu porozumień oraz zaparafowaniu załączników przez Inwestora prosimy o odesłanie w/w dokumentów na nasz adres. Zwrot po 1 egz. każdego z dokumentów nastąpi po podpisaniu ich przez osoby upoważnione do występowania w imieniu naszego Oddziału.

Załączniki:

5. 1 egz. Dokumentacji projektowej przebudowywanego odcinka sieci gazowej.

Otrzymują:

- Adresat + zał. nr 1, 2, 3, 4.
- TTS PROJEKT sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 24/29, 39-200 Dębica + zał. nr 5.
- Gazownia w Gorlicach.
- Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym a/a.

